

**Plán oprav a investic příspěvkové organizace z oblasti školství k 27. 3. 2023**

ORG	Název PO OK	Název akce	Popis akce	Inv./ Opr.	Celkem (včetně DPH)	Fond investic	Fond rezervní	OK	Jiné zdroje (viz poznámka)*	Poznámka*	ROK/ZOK
1111	Gymnázium, Šumperk, Masarykovo náměstí 8	Pořízení myčky nádobí	Zjištěna havárie na myčce, stáří 10 let, opotřebení všech mechanických částí a částí přicházejících do styku s mycí chemií; u stávající myčky provedena nouzová, krátkodobá a levná oprava; bude pořízena nová tunelová automatická myčka s vlastním pojezdem se zachováním kapacity mytí, která nahradí dvě stávající odklopné myčky, které jsou již nyní značně poruchové a jsou již na hraně	I	900 000,00	0,00	300 000,00	600 000,00	0,00	Financování z rezervy OŠM na nákupy	
<b>Celkem</b>					<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>600 000,00</b>			

**Plán oprav a investic příspěvkové organizace z oblasti školství k 27. 3. 2023**

ORG	Název PO OK	Název akce	Popis akce	Inv./ Opr.	Celkem (včetně DPH)	Fond investic	Fond rezervní	OK	Jiné zdroje (viz poznámka)*	Poznámka*	ROK/ZOK
1202	Střední škola logistiky a chemie, Olomouc, U Hradiska 29	Oprava trafostanice - havárie	Výměna hlavního jističe a oprava zámků polí vysokého napětí pole č. 1 a č. 3 - jsme povinni tuto závadu odstranit; vypnutí trafostanice na 6 hodin; zajištění pracoviště, demontáž nevyhovujícího jističe nízkého napětí, úprava připojení jističe, montáž nového s odpovídající hodnotou jištění transformátoru.	O	250 000,00	100 000,00	0,00	150 000,00	0,00	Financování z rezervy pro PO na havárie	
<b>Celkem</b>					<b>250 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>			

**Plán oprav a investic příspěvkové organizace z oblasti školství k 27. 3. 2023**

ORG	Název PO OK	Název akce	Popis akce	Inv./ Opr.	Celkem (včetně DPH)	Fond investic	Fond rezervní	OK	Jiné zdroje (viz poznámka)*	Poznámka*	ROK/ZOK
1400	Dětský domov Šance, Olomouc	Plynová kotelná - výměna regulátorů a směšovačů a úpravy vody - havárie	Havarijní stav rozvodů, regulátorů a směšovačů v kotelně domova - protékající čerpadla, ventily; poškozené rozvody, izolace potrubí. Při zapojení kotlů a úpravy topného systému firma zjistila havarijní stav rozvodů topného systému a úpravy vody v kotelně domova.	O	529 298,93	39 298,93	40 000,00	450 000,00	0,00	Financování z rezervy pro PO na havárie	
<b>Celkem</b>					<b>529 298,93</b>	<b>39 298,93</b>	<b>40 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>		