

# Příloha č. 1 - Změna Plán oprav a investic v oblasti sociální k 18.10. 2021

Poř. č.	Okr.	Název PO OK	Název akce	Popis akce	I/O	Celkem (včetně DPH)	Fond investic	Fond rezervní	OK	Jiné zdroje (viz poznámka)*	Poznámka*	ROK/ZOK
Opravy a investice nemovitého majetku od 100 tis. Kč do 500 tis. Kč včetně DPH												
1	JE	Domov Sněženska Jeseník, příspěvková organizace	Oprava - výměna frekvenčního měniče pohonu výtahu a řídicí jednotky dveří	Poškození frekvenčního měniče pohonu výtahu. Ke škodě došlo po opakovaném výpadku elektrické sítě dne 27.9.2021, kdy ČEZ - poruchy při hledání závady na poškozené trafostanici opakovaně zapínala a vypínala síť VN a NN. Tímto počínáním zřejmě došlo k přepětí v síti a poškození zařízení výtahu. Porucha identifikována servisním pracovníkem Schindler CZ, a.s.	O	181 399	0	0	0	181 399	Řešeno přes SATUM s pojišťovnou, tzn. předpoklad hrazení z pojistného plnění. Nyní PO uhradí z vlastních zdrojů. Skutečná cena 181 398,13 Kč	
SOUCET						181 399	0	0	0	181 399		
SOUCET CELKEM						181 399	0	0	0	181 399		